



Uwaga!!!
Na wejściu wody do budynku za wodomierzem głównym, na odcgażeniu do instalacji hydrantowej, przed zasobnikiem c.w.u., przed zaworami czerpalniami oraz przed uzupełnieniem zładu instalacji c.o. przewidzieć zawory zwrotne antyskażeniowe.
Instalację zwu, czwu oraz cyrkulacji wykonać z rur PP.
Instalację hydrantową wykonać w systemie zaciśnianym "Steel Sprinkler" – rury stalowe-obustronnie ocynkowane.

| | |
|--|--|
| Konstrukcyjna Pracownia Projektowa | |
| Piotr Jan Wojtczak | |
| ul. Zagajewskiego 18/28 | |
| Wrocław | |
| tel.: 600 513 056 | |
| e-mail: piotrowojtczak@o2.pl | |
| Obiekt: | Budowa Centrum Wielopokoleniowego wraz z zadaszonym tarasem, rozbiłką, częścią istniejącego budynku gospodarczego i budową niezbędnej infrastruktury technicznej |
| Adres: | działki nr 236/56, 236/57, 236/58, 236/61, 236/40, obręb 0001 Baruchowo, gmina Baruchowo |
| Data: | 09.2019 r. |
| Inwestor: | Gmina Baruchowo Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo |
| Skala: | 1:150 |
| Nazwa r/s: RZUT PARTERU | Nr: S5 |
| Instalacja zwu, cwu, cyrkulacja i p.poż. | |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

mgr inż. Bartłomiej Kamiński
urządzenia budowlane w specjalności
instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
nr KUP014/PDOŚ08

mgr inż. Beata Kacprzak
urządzenia budowlane w specjalności
instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
nr KUP1052/PDOŚ11