

Urząd Gminy Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

Pismo: ZPiB/340/05/2008/KG/9

Baruchowo dnia: 2008-04-02

Wg Rozdzielnika

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-04-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Kurowo - Babia Góra wraz z budową wodociągu w miejscowości Trzebowo,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy: Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Kurowo - Babia Góra wraz z budowa wodociągu w miejscowości Trzebowo.

EkoWodrol Spółka z o.o. 75-811 Koszalin ul Połczyńska 71A zwraca się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przetargu jak w tytule:

Pytanie 1

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Pytanie 2,

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających znakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy

robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1.

Tak, zgodnie z zapisem art. 30 Prawa Zamówień Publicznych, wymienione w SIWZ wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

Ad.2.

Tak, Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy robót, dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych atestów, certyfikatów, lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez zastosowane do realizacji zadania materiały, norm wynikających z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, jak również powieszone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający