


# BUDYNEK SOCJALNY RZUT PRZYZIEMIA



Zaprojektowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami: 1) bez zastrzeżeń 2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączniku  
mgr inż. A. J. Orlowski  
założyciel biura  
nr ul. 31p 224/98 w gnieźnie  
1.1.1.2.1.3  
Data 12.1.2012  
ul. Rydygowa 3/1  
Bydgoszcz, ul. Rydygowa 3/1  
tel. (052) 372-18-64  
PODPIS



Kocioł wodny elektryczny  
z regulatorem pokojowym  
"Półownik" EKW 9 AsZN-W  
(9 kW, 400 V)  
41x27, h=68 cm,  
montować ~1,0 m p.p.p

NAWIEWNIK OKIENNY CIŚNIENIOWY  
Z FUNKCJĄ PRZYMKNIECIA  
PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNA  
Z SIŁOWNIKIEM  
WENTYLATOR ŁAZIENKOWY  
ZAŁĄCZANY WYŁĄCZNIKIEM




1.

|                                     |  |                                       |   |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Inwestor:                           | GMINA<br>BORUCHOWO<br>87-821 Boruchowo                   | Jednostka Projektowa:                 | Pracownia Inżynierii<br>Ochrony Środowiska<br>ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz |
| Zadanie:                            | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BORUCHOWIE | Stadium:                              | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  |
| Rysunek:                            | BUDYNEK SOCJALNY - RZUT PRZYZIEMIA                       | Branża:                               | CIEPLNA I WENTYLACYJNA  |
| Projektant                          | mgr inż. Maria Hanna Granowska                           | Sprawdził                             | mgr inż. Andrzej Ziemiński  |
| 7210 / 102 / 76<br>spec. inst.-inż. |  | GP-KZ-7342/176/93<br>spec. inst.-inż. |   |
| Data:                               | 08.12.2011r.   | Skala:                                | 1:50  |

PRZEKRÓJ D-D



2.

|  |   |
|--|---|
| Investor :<br><b>GMINA<br/>BORUCHOWO</b><br>87-821 Boruchowo   | Jednostka Projektowa:<br><br><b>Pracownia Inżynierii<br/>Ochrony Środowiska</b><br>ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz |
| Zadanie:<br>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BARUCHOWIE   |   |
| Stadium:<br>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY   | Branża:<br>CIEPLNA I WENTYLACYJNA   |
| Rysunek:<br>BUDYNEK SOCJALNY - PRZEKRÓJ D-D  |   |
| Projektant<br>mgr inż. Maria Hanna Granowyska<br> | Sprawdził<br>mgr inż. Andrzej Ziemiński<br>  |
| 7210 /102 / 76<br>spec. inst.-inz.   | GP-KZ-7342/176/93<br>spec. inst.-inz.   |
|  | Skala:<br>1:50  |
|  | Data:<br>08.12.2011r.   |



