



Profile studni głębinowych


Profil studni nr 5	
$Q_e=40m^3/h$	$Q_r=20,0m^3/h$
$se=1,25m$	$sr=0,6m$



Profil studni nr 6	
$Q_e=40m^3/h$	$Q_r=20,0m^3/h$
$se=1,25m$	$sr=0,6m$



Profil studni nr 4	
$Q_e=32,0m^3/h$	$Q_r=20,0m^3/h$
$se=18,5m$	$sr=13,0m$



PRACOWNIA INWESTYCJO – PROJEKTOWA “INEKO” Jerzy Kujawski  
14–200 ILAWA, ul.Ostródzka 53, tel/fax(0–89)648–71–51  
<http://www.ineko.pl>, e–mail: [biuro@ineko.pl](mailto:biuro@ineko.pl)

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY  
ADRES: Skrzynki, gmina Baruchowo, pow. Włocławek  
INWESTOR: Gmina Baruchowo, Baruchowo 54, 87–821 Baruchowo  
TEMAT: PROFILE STUDNI GŁĘBINOWYCH

NR RYSUNKU

5

PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ	PODZIAŁKA
inż. Jerzy Kujawski	inż. Wojciech Panek	inż. Wojciech Panek	mgr inż. Ołaf Kujawski	–
nr upr. 201/02/OŁ. 74/92/OŁ. 79/92/OŁ.	---	---	WAW/0001/PWOS/09	DATA
				styczeń 2014r.