



Sprawdził: inż. B. Ceranka
Opracował: mgr inż. P. Kina
Projektował: mgr inż. S. Hajdasz

7131-7132/45/PW/2001
- - -
WKP/0384/PWOE/09

Arkusze 4 z 4
Skala: -

Oczyszczalnia Ścieków
BARUCHOWO

Zestawienie i rozmieszczenie kabli na obiekcie

Nr projektu: E4

NE5

Dyskowe Urządzenie
Filtrujące

3kW
N22

DUF

KZ27 YKY 5x2,5mm²

KS25 YKSY 10x1mm²

Przepływomierz U1
Ścieki oczyszczone

U8

KZ28 YKSY 3x1,5mm²

KS26 Y(v)KSL Yekwo 6x0,75mm²

Automatyczna Stacja
Zlewczą

STZ

KZ48 YKY 5x4mm²

KS27 Y(v)KSLYekwo 10x1,5mm²