

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 Baruchowo
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: IBR.271.27.2020.KG/2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Przebudowa drogi gminnej nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele od km 0+000 do km 1+776"** – znak sprawy **IBR.271.27.2020.KG**.

Zamawiający, **Gmina Baruchowo**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 1

1. Zgodnie z SIWZ i opisem projektu technicznego do wykonania jest 630 m² zjazdów, natomiast zgodnie z przedmiarem i zestawieniem zjazdów jest ich 575,5 m². Proszę o wskazanie właściwej powierzchni zjazdów.
2. Czy w ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie pionowe? Jeżeli tak proszę o uwzględnienie elementów stałej organizacji ruchu w przedmiarze.
3. Proszę o zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Prośbę warunkujemy opublikowaną Tarczą antykrzysową 4.0 USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w której zawarto w Art. 15 vb. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Ad. 1. Zamawiający informuje, iż prawidłowa powierzchnia zjazdów przedstawiona została w zestawieniu zjazdów i wynosi 575,5 m².
- Ad. 2. Tak, w ramach inwestycji należy wykonać oznakowanie pionowe. Wykonawca sam zobowiązany jest uwzględnić elementy oznakowania w przedmiarze, na podstawie projektu stałej organizacji ruchu.
- Ad. 3. Zamawiający zmienia wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Z up. WÓJTA
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójta